

Základní škola Sloup, okr. Blansko

Provozní řád bazénu

Úvod

Vypracování provozního řádu podle § 6 odst. 3. písm.d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platném znění a vyhlášky MZd č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity pásku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Provozovatel: **Základní škola Sloup, okr. Blansko**

Adresa: Družstevní 200, Sloup, okres Blansko

tel. 516 435 337

IČO 620 75 942

statutární zástupce Mgr. Pavel Dočekal

Majitel: adresa zřizovatele: OÚ Sloup, Sloup 1

IČO 280 950

Provozní doba: 1) v době školního vyučování

2) pro organizace a soukromé osoby podle rozpisu schváleného ředitelem školy

Rozpis (dny, čas) - výuka veřejnost

Dle příloženého rozpisu platného pro daný školní rok. Úpravy v rozvrhu jsou prováděny neprodleně k datu změny.

Platnost: od 1. 2. 2005

Schválil: Mgr.Pavel Dočekal

Vypracovala: Mgr. Jana Janáková
Mgr. Pavel Dočekal

Pracovník odpovědný za provoz bazénu Karel Zouhar tel. 516 435 380

- OBSAH:
1. Technický popis zařízení
 2. Povinnosti provozovatele
 3. Povinnosti návštěvníků
 4. Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky
 5. První pomoc
 6. Přílohy

1. Technický popis zařízení

Bazén při ZŠ Sloup o rozměrech 6 x 12,5 m s maximální hloubkou 150 cm, doprovodné zařízení jsou sprchy a toalety pro dívky a hochy zvlášť, místnost první pomoci a místnost plavčíka. Bazén se napouští z veřejného vodovodu.

Bazén se dává pravidelně chloranem sodným NaClO, síranem hlinitým $Al_2(SO_4)_3$. Chemikálie jsou dodávány firmou VIAREK Rájec-Jestřebí. K dezinfekci a čištění bazénu dochází po jeho vypuštění v závěru školního roku, přes hlavní školní prázdniny bazén není v provozu. Upřesnění je v Příloze č.1.

Kapacita bazénu: 12 žáků

přesný počet sprch dívky: 6 růžic, hoši: 6 růžic

WC – dívky – 2 záchodové mísy, umyvadlo, zásobník toaletního papíru,
odpadkový koš

- hoši – 1 záchodová mísa, 2 pisoáry, zásobník toaletního papíru,
odpadkový koš

šatny – skříňky na oblečení, lavičky, 2 umyvadla na nohy,

2. Povinnosti provozovatele

- a) Pracovníci, kteří vykonávají dozor v bazénu, jsou pedagogicky způsobilými k této činnosti, v rámci školení BOZP jsou proškolení o provozu bazénu a poskytnutí první pomoci při záchraně tonoucího. Jsou starší 18 let.
- b) Účastníci provozu jsou povinni dodržovat základní hygienické předpisy.

1.	Do prostor bazénu včetně šaten vstupují pouze ty osoby, které jsou uvedeny na rozvrhu bazénu
2.	Pro vstup musí být vybaveni přezůvkami do bazénu (popř. bosí), plavky, ručník, mýdlo (event. sprchový gel či jiný prostředek na desinfekci těla).
3.	Před vstupem do bazénu je nutná úplná očista těla.
4.	Během plaveckého výcviku je nutné používat vybavené toalety.
5.	Po ukončení plaveckého výcviku je opět vhodné použít sprchy. K osušení slouží teplovzdušný ventilátor.

- c) Dozoru se doporučuje nosit odpovídající pracovní oděv (podle směrnice o pracovních oděvech).
- d) Odběry vzorků: bazénová voda a voda před vstupem do bazénu (přítok do bazénu), kde se měří hodnoty volného a vázaného chloru, pH vody, průhlednost, redox potenciál.

Kontrolovaný ukazatel	Četnost kontroly
Obsah volného a vázaného chloru	Hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu (dle rozvrhu)
Redox-potenciál	Každou čtvrtou hodinu
Teplota vody	Třikrát denně
Průhlednost	Třikrát denně
PH	Jednou denně
Amonné ionty	Jednou týdně
Dusičnany	Jednou týdně
Chemická spotřeba kyslíku	Jednou měsíčně
Ozon v případě použití v technologii úpravy	Jednou měsíčně

Mikrobiologické ukazatele	Nejméně jednou měsíčně či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví
---------------------------	--

Zodpovědná osoba: p. školník K. Zouhar

Vyšetření provádí: Akreditovaná laboratoř ZÚ Brno pravidelně 1 krát týdně
Rozsah prováděných rozborů: 1 x týdně v akreditované laboratoři. Na pracovišti jsou odebírány třikrát denně tyto vzorky:

Bazén	Volný chlór
	Vázaný chlór
	PH
	Teplota vody
	Redox
Za filtrem	Volný chlór
	Vázaný chlór
	PH
V místnosti	Počet plavců
	Teplota vzduchu
	Stav vodoměru

Akreditovaná laboratoř:

Adresa: Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Centrum laboratoří
Oddělení analýzy vod, odpadů a PSV
Masná 3c
602 00 Brno
IČO: 710 09 531

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1391.2

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Centrum sever
Masarykovo náměstí 16
682 01 Vyškov

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1391.6
Telefon: 517 346 322

Spolupráce se Zdravotním ústavem funguje na základě objednávky ze dne 7. 10. 2005, ve které je stanoven rozsah rozborů, předávání výsledků na KHS Brno elektronickou formou a zasílání konkrétních výsledků na adresu školy. Objednávka je součástí příloh.

Všechny teploty jsou uváděny na provozní tabuli, která je umístěna v prostoru bazénu.

Ostatní hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku.

- e) Množství ředící vody: dopouští se 30 litrů vody na návštěvníka, měření samostatným vodoměrem.
- f) Maximální počet plavců je dán plochou hladiny bazénu podle § 9 odst. 1 vyhlášky tj. 12 plavců
- g) Celkové vypouštění bazénu se provádí pravidelně jednou ročně, v případě nutnosti kdykoli podle výsledků kontrol Akreditované laboratoře ZÚ Brno.

Generální úklid, čištění a dezinfekce se provádí po vypuštění bazénu .
Pravidelně dochází ke kontrolám čistoty bazénu a ten je průběžně čištěn.

- h) Bazén má zajištěno kompletní vybavení osvětlením.
Podrobnosti v Příloze č. 2.

- i) Čištění a úklid bazénu se provádí třikrát denně. Použité chemické prostředky – běžně dostupné chemikálie určené k úklidu a dezinfekci těchto prostor (Savo, Jar, Domestos). Čistící a dezinfekční prostředky jsou uloženy v úklidové komoře, jejich přehled vede příslušná uklízečka, která chybějící prostředky doplňuje z centrálního skladu.

Způsob shromažďování a likvidace odpadů: v prostoru bazénu jsou umístěny odpadkové koše, které jsou pravidelně vynášeny do školních kontejnerů.

- j) Tento provozní řád je umístěn: - u zástupkyně ředitele školy
- u p. školníka K. Zouhara
- je vyvěšen v prostoru bazénu

- mají ho k dispozici vyučující Tv (Nečas, Kuncová)

k) Evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání je uložena pro daný školní rok u p. K. Zouhara, v pracovně plavčíka, předchozí roky jsou archivovány po dobu 5 let.

3. Povinnosti návštěvníků

1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, nesmí vstupovat do prostor bazénu bez doprovodu vyučujícího, jsou povinni uplatnit základní hygienické předpisy (sprchování před a po hodině, vysušení celého těla, vlasů, udržování pořádku).
2. Do bazénu nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpícími vlasovými a kožními či jinými sdělnými chorobami a chorobami vzbuzujícími odpor a osoby zahmyzené a opilé.

Tento Provozní řád stanovuje povinnosti provozovatele.

4. Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky

Důležitá telefonní čísla: 150 hasiči
155 policie ČR
158 pohotovost

Zaškolení odsluhy bylo provedeno po uvedení bazénu do provozu, p. K. Zouhar se pravidelně seznamuje s novými aktualizovanými předpisy pro provoz bazénu.

Ostatní vyučující jsou seznámeni s provozním řádem při vstupním školení BOZP na začátku každého školního roku.

Osobní ochranné prostředky – gumové rukavice, ochranné brýle, gumová obuv, pracovní oděv.

5. První pomoc

V místnosti první pomoci je umístěna lékárnička a jedno lehátko.

6. Přílohy

Příloha č. 1: Technická zpráva

Příloha č. 2: Provozní předpisy

Příloha č. 3: Nákres – Filtrace vody (2 listy)

Příloha č. 4: Atesty používaných chemikálií a čistících prostředků

Příloha č. 5: Rozvrh bazénu pro školní rok 2005/2006

Příloha č. 6: Objednávka rozborů bazénové vody